



## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Moulins, le mercredi 13 novembre 2019

A 17h00

### Incident au centre aqualudique de Saint Victor (03)

Ce matin à 11h, à l'occasion d'une opération de maintenance de routine, un mélange accidentel a eu lieu dans la cuve d'un local technique, entre de l'acide chlorhydrique et de l'eau de javel, créant une émanation de chlore qui peut provoquer une gêne et une irritation des voies respiratoires.

Les 55 personnes présentes à ce moment-là dans le centre aqualudique ont été évacuées et prises en charge par des médecins du SAMU dans le poste médical avancé (PMA). 3 personnes ont été transportées au centre hospitalier de Montluçon pour examen complémentaires, pour une gêne respiratoire et une personne suite à une chute en quittant la piscine. Les autres ont été invitées à rentrer chez elle après avoir été examinées par un médecin sur place. Trois personnes se sont également présentées spontanément dans un établissement de santé.

La réaction chimique est stabilisée et aucune émanation vers l'extérieur n'a eu lieu.

#### Les moyens mis en place

Un centre opérationnel départemental a été ouvert en préfecture et un poste de commandement opérationnel sur place avec le directeur de cabinet de la préfète de l'Allier, le maire de Saint-Victor et la procureure de Montluçon.

Cet incident a mobilisé 3 équipes du SAMU, 57 sapeurs pompiers et 14 agents de la police nationale.

Le travail des sapeurs pompiers consiste désormais en la neutralisation du produit contenu dans la cuve, avant son évacuation, une opération qui pourrait prendre plusieurs heures.

### CONTACT PRESSE

Préfecture de l'Allier - Communication interministérielle  
2, rue Michel de l'Hospital- 03016 Moulins Cedex  
Tél. 04 70 48 33 10 ou 04 70 48 30 36 - courriel : [pref-communication@allier.gouv.fr](mailto:pref-communication@allier.gouv.fr)  
[www.allier.gouv.fr](http://www.allier.gouv.fr) - @prefet03